

ВИМОГИ ДО КРІПЛЕННЯ ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОМПЛЕКТУЮЧИХ ПІД ЧАС МОНТАЖУ ВИРОБІВ ІЗ ДПК.

З метою забезпечення якісного монтажу допоміжних будівельних матеріалів і комплектуючих ТМ HOLZDORF виконавцями монтажних робіт, а також для уникнення деформації допоміжних продуктів в процесі експлуатації, ТОВ «ГЕЛІКОМ ЛВ» розробило наступні Вимоги до кріплення допоміжних матеріалів:

Найменування виробу	Максимальні відстані між кріпленнями при монтажі на направляючий профіль, мм	Максимальні інтервали кріплення на плоску поверхню, мм	Мінімальний діаметр кріпильних шурупів (нержавіюча сталь), мм	Мінімальна кількість кріпильних шурупів по ширині виробу, од.	Максимальна незакріплена консоль, мм
Декоративна панель HOLZDORF 178x10 мм	400 мм	250 мм	6 мм	2 од.	50 мм
Декоративна планка HOLZDORF 80x10 мм	300 мм	200 мм	5 мм	1 од.	50 мм
Декоративна планка HOLZDORF 100x10 мм	300 мм	200 мм	5 мм	1 од.	50 мм
Дошка HOLZDORF 160x19 мм	400 мм	250 мм	8 мм	2 од.	20 мм
Дошка Масив HOLZDORF 160x19 мм	500 мм	350 мм	8 мм	2 од.	20 мм
П-профіль 18 мм, 24 мм	-	200 мм	4 мм	1 од.	20 мм
Кутик торцевий HOLZDORF 47x47 мм	-	200 мм	4 мм	1 од.	20 мм
Кутик торцевий HOLZDORF 70x70 мм	-	200 мм	4 мм	1 од.	20 мм

Перед здійсненням кріплення шурупом необхідно провести попереднє засвердлювання свердлом з діаметром на 35% меншим, ніж діаметр шурупа.

Монтаж, виконаний без дотримання Вимог до кріплення допоміжних будівельних матеріалів і комплектуючих, встановлених виробником, анулює гарантійні зобов'язання по претензіях.